

Annex 4 - LOT 2
Specifications of Water Supply System in Al-Aqmah Villages - Al Awashigh Sub-district - Mawza District - Taiz Governorate

No	بنود الأعمال	Items	Criteria معايير التقييم	Manufactory/ production country بلد الإنتاج /الصنع	Items details تفاصيل إضافية حول البنود	Is there a guarantee on the product? If yes how much in years هل يوجد ضمان؟ إذا الإجابة نعم كم عدد سنوات الضمان	Catalogue , photo , spec guaranty . إرفاق الكتالوج , صور , صورة المواصفات الموجودة في المنتج أوراق الضمان
1	الوانسور بولي إيثيلين (PEHD)	Polyethylene pipe work (PEHD). PLASCO or equivalent	Meets or exceeds BOQ specifications = 1 Point Does not meet BOQ specifications = 0 Points				
2	المحابس بي قطر مستقلة	Gate valve. NF88, EUROPEAN or TURKISH standards, or equivalent	Meets or exceeds BOQ specifications = 1 Point Does not meet BOQ specifications = 0 Points				
3	نوعية الدهان	Painting Materials	Factory-produced, weather-resistant, and compliant with international standards = 1 PTs Uncertified, low-grade, or does not comply with recognized standards = 0 PTs				
4	العدادات القطار مستقلة	flow meter. NF88, EUROPEAN or TURKISH made, or equivalent	Meets or exceeds BOQ specifications = 1 Point Does not meet BOQ specifications = 0 Points				
5	أنوع الاسمنت اسمنت بورتلاند العادي = 1 نقطة اسمنت بورتلاند المقاوم للكبريتات = 0.5 نقطه لا يتوافق مع مواصفات G . 1 مرجع جدول الكميات 1.1.1	Cement Type: SULPHATE RESISTING PORTLAND CEMENT OR ORDINARY PORTLAND CEMENT	SULPHATE RESISTING PORTLAND CEMENT = 1 PTs ORDINARY PORTLAND CEMENT = 0.5 PTs Does not meet BoQ specifications = 0 Point				
6	نوعيه الطلاء الحديد في غراف التفتيش مع سمكة الحديد و رباب غرفة التلميم	Manhole Cover – Iron Quality and Thickness	Compliant with Saudi, Omani, or equivalent standards: 1 point Not compliant with recognized standards or of local/unverified origin: 0 points				
7	نوعيه التوصيل او الرغاب للأنابيب البولي إيثيلين	Connection OR elbow Polyethylene pipe work (PEHD)	Equivalent in quality to PLASCO or Saudi standard products, or comply with international standards = 1 PTs From non-standard or unverified sources = 0 PTs				