

Field Medical Foundation

المؤسسة الطبية الميدانية



دعوة لتقديم عطاءات

اتفاقية توريد وتركيب انابيب بولي ايثيلين عالي الكثافة في حضرموت (غيل باوزير)
: مناقصة رقم

ITB/ FMF/ADE200102/2025

INVITATION TO BID (ITB)

Agreement to supply and install high-density polyethylene pipes in Hadramout districts (Ghayl Bawazeer).

مقدمة:

المؤسسة الطبية الميدانية (Field Medical Foundation) المعروفة بـ FMF هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية الغير ربحية ، وتعتبر مؤسسة تطوعية تعمل في مجال العمل الانساني والاغاثي والتنموي ، حيث تم تأسيسها وتسجيلها رسميا في عام 2012م في محافظة عدن كاستجابة إنسانية طارئة لدعوة التدخل في المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بفعالية ونزاهة بدون تمييز في عالم يعاني من تناقض الموارد وتدهور البيئة والنزاعات السياسية وانعدام الأمن الغذائي والاجتماعي وانتشار التشرد والنزوح ، وكذلك ازدياد اعداد المتضررين من الكوارث الطبيعية او من صنع الانسان.

مكونات الدعوة لتقديم عطاءات والشروط الخاصة اتفاقية (اتفاقية توريد وتركيب انابيب بولي ايثلين عالي الكثافة في حضرموت (غيل باوزير):

- 1- طلب الدعوة لتقديم عطاءات ITB ملحق- Annex A
- 2- جدول الكميات والعرض المالي Financial offer & BOQs ملحق- Annex B
- 3- مدونة قواعد سلوك الموردين -نموذج الأمم المتحدة والمؤسسة الطبية الميدانية - & UN FMF-Suppliers Code Of Conduct ملحق Annex D
- 4- نموذج العرض الفني. Technical Proposal form. ملحق Annex E
- 5- نموذج تأكيد عدم وجود الشركة ضمن قوائم العقوبات الدولية Confirmation Letter - ملحق Annex F

1-طلب الدعوة لتقديم عطاءات ITB ملحق- Annex A

تود المؤسسة الطبية الميدانية إنزال مناقصة لغرض اتفاقية توريد وتركيب انابيب بولي ايثلين عالي الكثافة في حضرموت (غيل باوزير)، وتدعو المؤسسة الشركات والمكاتب المتخصصة والمؤهلة وذات الخبرة في التعاقدات المماثلة مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في الأعمال الإنسانية لتقديم عطاءاتهم بحسب التعليمات الواردة في خطاب الدعوة وشروط الاتفاقية وملحقاتها.

* الشروط الخاصة اتفاقية (اتفاقية توريد وتركيب انابيب بولي ايثلين عالي الكثافة في حضرموت (غيل باوزير):

الشروط الخاصة :اتفاقية توريد وتركيب أنابيب بولي إيثيلين HDPE

1. الشروط العامة

- تقديم خطاب ضمان دخول يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط او شيك مقبول الدفع بنسبة % 2.5 من قيمة العطاء صالح لفترة 120 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
- يغطي العطاء مديرية غيل باوزير - محافظة حضرموت فقط.
- على المورد المتقدم للعطاء زيارة موقع المشروع ودراسة مسار الانبوب و جميع الظروف التي قد تؤثر على التنفيذ، ويتحمل كامل المسؤولية في توصيل وتركيب وتشغيل الانبوب من نقطة البداية وصولا الى نقطة النهاية ، بما في ذلك فتح طريق أو تسوية الموقع إذا تطلب الأمر.
- على المورد المتقدم للعطاء زيارة موقع المشروع ودراسة جميع الظروف المحيطة التي قد تؤثر على التنفيذ، ويتحمل كامل المسؤولية في توصيل المواد إلى الموقع، بما في ذلك فتح طريق أو تسوية الموقع إذا تطلب الأمر.
- يلتزم المورد بتوريد المواد وتنفيذ الأعمال خلال فترة لا تتجاوز 40 يومًا من تاريخ استلام الموقع.

2. نطاق العمل

- يشمل العمل توريد وتركيب أنابيب بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) قطر 110مم ضغط 16بار(PN16) ، بالإضافة إلى محابس بوابة(D.I) دكتايل وجميع الإكسسوارات والملحقات اللازمة للتركيب حسب جدول الكميات.
- جميع أعمال الحفر، الردم، والردم النهائي تقع على عاتق المجتمع المحلي (المستفيدين) ضمن أنشطة مشروع من الغذاء الى الصمود ، ضمن إطار الشراكة المجتمعية.
- على المقاول تنسيق العمل ميدانيًا مع مهندس المشروع والمجتمع المحلي و مع جميع الجهات الحكومية و \اواللجان المجتمعية ويقع عليه مسؤولية استخراج أي تراخيص او موافقات لضمان سير التنفيذ حسب الخطة الزمنية المعتمدة.

- على المقاول التنسيق مع جميع الجهات المعنية مجتمعية و الزراعية لضمان عدم انقطاع الماء عن الأراضي الزراعية بسبب تنفيذ أنشطة المشروع ، و يتحمل المقاول أي اضرار في الأصول و الممتلكات الخاصة و العامة بسبب تنفيذ أنشطة المشروع

3. الشروط الفنية

- المواصفة الفنية :يجب أن تكون الأنابيب مطابقة للمواصفات الألمانية DIN 8074/75 ومصنوعة من مادة PE100.
- السماكة :سماكة الجدار لا تقل عن 10.0مم وفق SDR 11 لضغط 16 بار.
- الأنابيب لونها أسود بخطوط زرقاء مخصصة لمياه الشرب، ويجب أن يكون محفور عليها وبشكل واضح القطر وتاريخ الإنتاج.
- يجب أن تكون الأنابيب مزودة بشهادة فحص من المصنع.(Factory Test Certificate) موضحة في الجدول المرفق
- يتم اللحام الحراري (Butt Fusion Welding) باستخدام آلة لحام هيدروليكية معتمدة وبواسطة فني مؤهل.
- جميع الوصلات والإكسسوارات (Tees, Elbows, Reducers, Flanges, Adapters) يجب أن تكون من نفس نوع مادة الأنابيب (PE100) أو مطابقة ميكانيكيًا لتركيب HDPE.
- لا يتم استلام أي جزء من الخط إلا بعد:
 1. التأكد من مطابقة المواد للمواصفات.
 2. اجتياز اختبار الضغط بنجاح.
 3. التأكد من إحكام المحابس والوصلات.

4. الفحص والاستلام

- تتم عملية الفحص والاستلام من قبل مهندس المشروع في مواقع العمل.
- في حال عدم مطابقة المواد للمواصفات، يجب على المقاول استبدالها على نفقته الخاصة خلال مدة يحددها المهندس المشرف.

- لا يُقبل أي تعديل أو استبدال في نوع المواد بعد الاعتماد إلا بموافقة خطية من مهندس المشروع أو إدارة المؤسسة.
- يجب إجراء الفحص المختبري للعينات قبل بدء التنفيذ لاعتمادها.
- بعد الانتهاء من التركيب، يتم تنفيذ الاختبارات الهيدروليكية والفنية للتأكد من خلو الشبكة من أي عيوب.

5.التنفيذ والسلامة

- يجب على المورد إيصال المواد إلى مواقع العمل ويشمل ذلك النقل، التحميل، والتنزيل.
- على المقاول اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة أثناء النقل، التركيب، والتفريغ في المواقع.
- المؤسسة غير مسؤولة عن أي تأخير للمواد بسبب النقاط الأمنية.
- يمنع منعاً باتاً التسليم بالباطن، وفي حال حدوث ذلك تُلغى الاتفاقية فوراً.
- جميع الأعمال التي تحتاج إلى عمالة ماهرة يجب أن تعتمد نموذج عمل قبل التنفيذ، والمقاول ملزم بتنفيذها وفق تعليمات المهندس المشرف.

6.المتطلبات الإدارية

- يجب أن يكون للمورد خبرة سابقة مثبتة في أعمال مماثلة مع منظمات أو جهات أخرى، مع إرفاق وثائق تثبت الخبرة.
- إرفاق البروفایل الخاص بالشركة وبيان بالجهات المتعاقد معها في نفس المجال.
- يحق للمؤسسة اجراء أي تعديل او إضافة أي شروط للعقد المنزل في المناقصة اثناء او وقت التعاقد
- إرفاق بيانات مالية وكشف حساب بنكي توضح حجم الأعمال السابقة.
- أن يكون للمورد حساب بنكي باسم تجاري مطابق للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- يجب أن يكون العطاء موقعًا ومختومًا بجميع صفحاته.
- الأسعار تقدم بالدولار الأمريكي، والدفع سيكون بالدولار الأمريكي.

- إرفاق صور توضيحية للأصناف المذكورة في جدول الكميات مع تحديد رقم البند.
- عدم إرفاق صور للعينات يؤدي إلى احتساب صفر درجة للبند غير المرفق بصور.
- يجب تحديد بلد المنشأ لكل صنف في المكان المخصص لذلك.

7.المسؤوليات

- المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن جودة المواد والتركيب وفق المعايير الفنية.
- عليه التنسيق مع المجتمع قبل البدء لضمان تهيئة موقع العمل.
- أي تلف أو تسريب بعد التركيب نتيجة سوء التنفيذ يقع على عاتق المقاول.

الاختبارات القبلية (المصنعية) :

نوع الاختبار	المعيار / الطريقة	معيار القبول
اختبار الكثافة	DIN 8074 / DIN 8075	قيمة الكثافة ضمن نطاق المواصفة للمادة
اختبار المقاومة الهيدروستاتيكية (اختبار الضغط طويل الأمد)	اختبارات الضغط الهيدروستاتيكي طويل الأمد DIN 8075	عدم حصول فشل ضمن شروط الاختبار (وفق جداول DIN وقيود المشروع)
اختبار الاستطالة عند الكسر	DIN 8075 / ميكانيكية طرق	قيمة الاستطالة ضمن متطلبات المادة (مثلاً < 350% للأنواع العالية المطيلية)
اختبار مقاومة انتشار الشقوق البطيء	DIN 8075	اجتياز اختبار مقاومة انتشار الشقوق كما في DIN 8075
اختبار مقاومة الصدمات	DIN 8074/8075 أو مواصفات اختبار الصدمات	لا شقوق ظاهرة أو تلف يؤثر على السلامة
فحص الأبعاد والسماكة	الأبعاد والتسامح DIN 8074 + 3 ملم	الأبعاد ضمن حدود التسامح المحددة في DIN 8074
اختبار الانكماش/الاستقرار الحراري الطولي	DIN 8075	انحرافات الشكل ضمن حدود مقبولة ($\geq 3\%$ حسب نوع الاختبار)
الفحص البصري والعلامات المنقوشة	DIN 8075 + فحص بصري	سطح سليم، علامات واضحة ومقروءة
عينة ميدانية للخصائص الميكانيكية (عينة من خط الإنتاج) عند الحاجة	إرسال إلى مختبر معتمد وفق متطلبات DIN	نتائج مختبرية مطابقة للمواصفات المتفق عليها

الاختبارات البعدية :

الاختبارات البعدية :

-2

نوع الاختبار	المعيار / الطريقة	معيار القبول
اختبار الضغط الهيدروستاتيكي بالموقع (Hydrostatic Test)	DIN 8075 وطرق الاختبار الميدانية؛ ضغط الاختبار المقترح = 15.0 بار (1500.0 kPa) لمدة 2 ساعة (قابل للتعديل)	لا انخفاض ملموس في الضغط عند 15.0 بار لمدة 2 ساعة؛ لا وجود لتسربات
اختبار التسرب وفحص الوصلات	فحص ميداني بصري، مراقبة الضغط، واختبارات ثبوتية طبقاً لطلبات المشروع وDIN	لا تسربات، وصلات مستقرة وخالية من العيوب
فحص جودة لحامات الاندماج (Butt/Electrofusion)	إجراءات مؤهلة للحام وفق برامج تأهيل مُسبق ووفق متطلبات DIN	لحام متجانس، بدون فراغات أو تشوهات، واجتياز فحوصات عينية
الغسيل (Flushing)	إجراءات غسل بالماء وبروتوكول تعقيم متفق عليه مع الجهة المستفيدة	شبكة نظيفة وخلوها من شوائب؛
فحص نهائي وتسليم (Handover & Inspection Documentation)	توثيق كامل وفق متطلبات العقد واللوائح الفنية وDIN حيث ينطبق	تسليم ملف قبول نهائي متكامل مع شهادات واختبارات
اختبارات إضافية للخط 110 مم (للتثبيت والاحتكاك)	اختبارات موقعية وفق شروط التصميم (تحديد نقاط الدعم، ونوع الحماية من الأحمال السطحية)	تحمل نقاط الدعم والتثبيت للأحمال المتوقعة، وعدم حدوث انزلاق

جدول الكميات ونموذج العرض المالي ملحق : Annex B

يحتوي على قائمة بمواصفات واصناف الخاصة اتفاقية توريد وتركيب انابيب بولي ايثلين عالي الكثافة في حضرموت (غيل باوزير) حسب المرفق .
يجب توقيع وختم كافة أوراق العرض.

ملاحظات مهمة:

- 1- عند وجود بنود غير مسعرة في عطاء المتقدم، يتم وضع أعلى سعر مقدم لهذه الأصناف أو البنود في العطاءات الأخرى المستجيبة لغرض التقييم وإذا أرسيت المناقصة على صاحب هذا العطاء فيحاسب على أساس اقل سعر مقدم لهذه البنود في العطاءات المستجيبة
- 2- عند وجود اختلاف ما بين سعر الوحدة والاجمالي سيتم النظر الى سعر الوحدة فقط
- 3- يجب ارفاق صور توضيحية لجميع الأصناف المذكورة في جدول الكميات مع تحديد بلد الصنع او المنشاء ورقم البند الخاص به في العرض المقدم.

3-نموذج قواعد السوق ملحق: Annex D

تحتوي على نموذج مدونة قواعد سلوك الموردين -نموذجي الأمم المتحدة والمؤسسة الطبية الميدانية، يجب التوقيع والختم على النموذجين وتقديمهما ضمن العرض الفني.

4-نموذج العرض الفني ملحق - Annex E

يحتوي النموذج على مايلي:

أ-معايير الاهلية وهي كالتالي:

- 1- الوثائق القانونية لتسجيل الشركة، يتطلب توفير الوثائق التالية الحد أدنى (سجل تجاري ساري المفعول، بطاقة ضريبية سارية المفعول، ترخيص مزاولة النشاط ساري المفعول). يجب ارفاق الوثائق.
- 2- واحد أو عدد من التقارير المالية التالية لل 6 اشهر الماضية (كشف البنك / أو البيانات المالية المعتمدة / الميزانيات العمومية او تقارير المبيعات السنوية).
- 3- مدونة قواعد سلوك الموردين للأمم المتحدة والمؤسسة الطبية الميدانية (توقيع وختم النماذج من مقدمي الخدمة).

- 4- خلو سجل الشركة من أي عقوبات محلية او دولية (التحقق من ان الشركة ليست مدرجة ضمن قوائم عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي. التوقيع والختم على النموذج.
- 5- خطاب ضمان بنكي لدخول المناقصة بمبلغ وقدرة 2.5% من قيمة العطاء ساري المفعول لمدة 120 يوم
- 6- الاقرار على الشروط التعاقدية في الاتفاقية.

ملاحظة: عدم استيفاء معايير الاهلية سيؤدي الى استبعاد المتقدم.

- **معايير التقييم والاختيار:** طريقة التقييم بناء على الجودة والسعر معا سيتم اختيار المورد الحاصل على اعلى درجة في الجودة والسعر بحسب النسبة التجميعية من الناحية الفنية والمالية معا، كما هو موضح اذناه
 - **أولا: التقييم الاول للعطاءات:**
- التقييم الاول: سيتم التحقق من استيفاء معايير الاهلية والمعايير الإلزامية المذكورة في وثائق المناقصة على أساس قاعدة pass. / fail

ثانيا: التقييم الفني للعطاءات:

سيكون الوزن المحدد للعرض الفني 60%، والحد الأدنى للقبول 40%

الوزن المحدد للسعر 40 % .

سيتم تحليل العروض الفنية للتأكد من مطابقة الشروط المطلوبة بناء على المعايير المذكورة نموذج العرض الفني ملحق Annex E ويجب ان تكون كافة الشروط المذكورة مدعومة بالمؤيدات.

ثالثا: التقييم المالي للعطاءات:

سيتم فقط تحليل العروض المالية للعطاءات المتأهلة فنيا، وإعادة العروض المالية التي لم تتأهل فنيا مغلقة الى المتقدمين او الاحتفاظ بها في المؤسسة وبما تراه المؤسسة في مصلحة العمل، واختيار العرض الحاصل على اعلى درجة تجميعية لنتائج التقييم الفني والمالي.

6- نموذج تأكيد عدم وجود الشركة ضمن قوائم العقوبات الدولية ملحق Annex F

يجب على المتقدم الإقرار والتوقيع والختم عليه وتقديمه ضمن العرض الفني.

التعليمات و الشروط الإلزامية لتقديم العروض:

- يجب استيفاء معايير الأهلية المشار إليها أعلاه مع كافة المؤيدات المطلوبة (الوثائق القانونية، التقارير المالية، التوقيع على قواعد السلوك، رسالة الإقرار بخلو سجل الشركة من قوائم العقوبات، المصادقة على الشروط التعاقدية في الاتفاقية بالختم على كافة الأوراق)
- يجب تسليم المظاريف منفصلة كاتلى:

أ-المظروف المالي ويحتى على :

Annex B-1

ب-المظروف الفني ويحتوى على :

Annex A.-1

Annex D-2

Annex E -3

Annex F-4

ملاحظة هامة:

أرفاق كل مرفقات العطاء نسخة الكترونيه مختمة وموقعة ومطابقة لنسخة الورقية بFLASH (يتم استرجاعه بعد الانتهاء من التحليل) مع مظارييف المناقصة :

- مرفقات (Annexes) مختمه وموقعه.

- بروفايل وخبرات العمل في نفس المجال.

- الأوراق القانونية.

- خطاب الضمان

- وجميع محقات العطاء

ج- مظهر خطاب الضمان

- يجب تسليم العروض في المكان المحدد وفي الموعد والوقت المحددين.
- يجب أن تكون كافة أوراق العروض بما فيها كافة أوراق هذا المستند وملحقاته مختومة وموقعة من قبل الشخص المخول بذلك لدى مزود الخدمة.
- يجب تقديم العروض باللغة العربية أو الإنجليزية كما لا يجب إرسال العروض عن طريق البريد الإلكتروني.
- يجب إرسال العرض المالي الخاص بكم بشكل منفصل عن العرض الفني، مع العلم انه في حالة عدم الالتزام بذلك، فإنه سيتم استبعاد العرض الفني المقدم من قبلكم، علما بان عدم تغطية جميع الأمور المشار اليها أعلاه قد يؤدي الى عدم قبول العرض.
- عملة العطاء يجب ان تكون بالدولار الأمريكي.
- يجب عدم ذكر أي مبالغ مالية تخص هذا العرض في العرض الفني.
- يجب ارفاق كافة الوثائق المطلوبة في العرض الفني.
- يجب ان يكون عرض السعر صالح لمدة عام من تاريخ التقديم.
- سيطلب من مقدم الخدمة الفائز تقديم ضمان حسن تنفيذ بنسبة 5-10% من قيمة العقد.
- يطلب من المورد الفائز تقديم خطاب ضمان صيانة بعد الانتهاء من التنفيذ مدته 6 أشهر بنسبة 10% من قيمة العقد ويتم اصداره بعد الاستلام الابتدائي ولن يتم دفع مستحقات المورد الا بخطاب ضمان الصيانة

تعليمات للمتقدمين:

- طريقة وموعد تسليم العطاءات:

■ يتم تسليم جميع المظاريف مغلقة بالشمع الأحمر موقعه ومختومة من الخارج بختم الشركة و فصل المظاريف حسب التعليمات المذكورة اعلاه الى مقر المؤسسة اوقات الدوام الرسمية في الأوقات التالية (8:30 صباحا وحتى 3:30 مساء) على العنوان التالي :

الجمهورية اليمنية- محافظة عدن- خور مكسر- المؤسسة الطبية الميدانية خور مكسر- ساحل

أبين- مقابل لرئاسة جامعة عدن اخر موعد لتقديم العطاءات: 04/ نوفمبر / 2025 الساعة 30 : 03 مساء

-النواحي الإدارية

سيتم تطبيق الشروط والأحكام المذكورة اتفاقية توريد وتركيب انابيب بولي ايثلين عالي الكثافة في حصرموت (غيل باوزير): لمشروع من الغذاء الى الصمود في محافظة حصرموت وكافة وثائق طلب الدعوة على عرض الخدمات هذا وعلى أي تعاقدات لاحقة. كما أن تقديمكم لأي عرض استجابة لهذا الطلب، يمثل موافقة ضمنية منكم لقبول كافة الشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصة.

-العروض المتأخرة

سيتم رفض جميع العروض التي يتم استلامها بعد تاريخ الإغلاق وإعادتها مغلقة إلى الجهة المرسله.

الشروط والأحكام الإضافية:

أ) عدم جواز إلغاء العروض المقدمة

يجوز للمتقدم إجراء تعديل أو سحب العرض المقدم قبل انتهاء الوقت المحدد لانتهاء فترة استلام العروض وذلك عن طريق تقديم إشعار كتابي واضح ومفصل. تصبح العروض غير قابلة للإلغاء في تاريخ انتهاء الفترة المحددة لاستلام العروض.

ب) التغيير في الكلمات الواردة بالعرض

لا يجوز للمتقدم أن يقوم بإجراء أي تغيير في الكلمات الواردة في العرض المقدم من قبله بعد التاريخ المحدد لاستلام العروض. كما لا يجوز إضافة أي كلمة أو تعليق للعرض.

ج) مصاريف المتقدم للعطاء:

يتكفل المتقدم للعطاء بالمصاريف الخاصة بإعداد عرض خدماته. إذا قررت المؤسسة الطبية الميدانية رفض جميع العروض المقدمة فإنها لن تكون مسؤولة من الناحية القانونية لأي متقدم بأية نوع من المطالبات أو الدعاوي القضائية سواء المتعلقة بالتكاليف أو الخسائر المتكبدة بواسطة المتقدم لإعداد عرض خدماته أو ضياع الأرباح المتوقعة جراء التعاقد النهائي أو لأي سبب آخر.

بالإضافة إلى الفقرة السابقة، يقر مقدم العطاء بأنه وبتقديمه لعرض خدماته لن يطالب بتعويضات لأي خسائر يتكبدها لأي سبب كان، فيما يتعلق بالمهمة أو بسبب المنافسة. عندما يقوم مزود الخدمة بتقديم عرض بخدماته، فإنه يسقط أي حق له بتعويضه عن الخسائر أو الأرباح الصّائغة نتيجة عدم توقيع الاتفاقية معه.

ج) قبول العرض

إن طلب عرض الخدمات لا يعد تعاقداً لشراء خدمة. كما أن المؤسسة الطبية الميدانية غير ملزمة بالتعاقد مع مزود الخدمة الذي قدم أقل العروض أو مع مزود خدمة آخر، لن يحصل أي متقدم على أي حق قانوني أو امتياز فيما يتعلق بتقديم الخدمة إلا بعد إبرام اتفاقية مكتوبة وموقعة للخدمات المطلوبة.

د) المسؤولية عن الأخطاء

مع أن المؤسسة الطبية الميدانية قامت ببذل جهد معقول للتأكد من صحة المعلومات المتضمنة في طلب عرض تقديم الخدمات هذا، إلا أنه قد تم تقديم هذه المعلومات كمعلومات إرشادية فقط لمزودي الخدمة الراغبين بتقديم عروضهم، وإن المؤسسة الطبية لا تضمن صحة واكتمال تلك المعلومات. لا يوجد في طلب العرض ما يمنع مزود الخدمة من إبداء رأيه أو النتائج التي توصل إليها فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في طلب العرض هذا.

هـ) إجراء تعديلات على الشروط والأحكام

تحتفظ المؤسسة الطبية الميدانية بالحق الكامل في إجراء أي تعديلات على الشروط والأحكام المتعلقة بطلب العرض في أي وقت وحسب رغبتها. يتضمن ذلك الحق في إلغاء طلب العرض في أي وقت قبل التعاقد مع أي من مزودي الخدمة

و) ملكية مستندات العروض

تؤول ملكية جميع المستندات متضمنة العروض التي تم تقديمها إلى المؤسسة الطبية الميدانية.

ي) سرية المعلومات

لا يجوز استخدام هذا المستند أو أي جزء منه لأي غرض آخر غير الغرض الخاص بتقديم العروض. أي معلومات متعلقة بالمؤسسة الطبية الميدانية يتم الحصول عليها من قبل مزود الخدمة نتيجة لمشاركته في عملية تقديم العروض تعتبر سرية ولا يجوز الإفصاح عنها.

يحق للمؤسسة الطبية الميدانية قبول أي عطاء أو رفضه دون إبداء الأسباب ودون أية مسئولية في ذلك أو التزامها بدفع أي أتعاب أو مصروفات لمن رفض عطاؤه كما يحق للمؤسسة رفض كل العطاءات دون إبداء الأسباب.